

PRÜFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in nassbelasteten Barfußbereichen

Prüfobjekt: **Metallwerkstoff**

Artikelbezeichnung: **Edelstahlmusterblech**
Werkstoff-Nr.: 1.4404 (nach Angabe auch in den
Werkstoffnummern 1.4301 und 1.4571 erhältlich)

Abmessungen: Länge und Breite variabel, Dicke 2,5 mm
Farbbezeichnung: Edelstahl gebürstet
Oberfläche: profiliert durch Kegelnoppen $d=9,5$ mm, $h=1,3$ mm;
Anordnung symmetrisch in Reihen (Abstand 30 mm)

Oberflächenbearb.: gebürstet und gebeizt
Hersteller/Lieferer: RaLux AG
Ziegeleistr. 9
08233 Treuen OT Eich

Auftraggeber: RaLux AG
Ziegeleistr. 9
08233 Treuen OT Eich

Zeugnisnummer: 75131601.001
(geprüft unter 74891601.001)

Prüfdatum: 31.03.2016

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: **DIN 51097** "Prüfung von Bodenbelägen; Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft; Naßbelastete Barfußbereiche; Begehungsverfahren; Schiefe Ebene" Ausgabe 11/92;
Anforderungen des Kuratoriums "**Rutschhemmende Bodenbeläge - Liste NB**"
Die Anlieferung des Probebelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand.
Prüfrichtung: senkrecht zur Bürstung

Prüfergebnis: Mittlerer Neigungswinkel: **14°**

Bewertung: **Bewertungsgruppe der Rutschhemmung: A**

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.
Institut für Wand- und Bodenbeläge
Der Geschäftsführer



Dr.-Ing. Erich H. Nolting



Großburgwedel, 13.04.2016
Dr. No/Schu/an

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Veröffentlichungen und Vervielfältigungen des Prüfzeugnisses sind nur in ungekürzter Form gestattet.



- Institut für Wand- und Bodenbeläge -
SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.



Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Telefax (0 51 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de

Anerkannte Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstelle d. DIBt und DIN CERTCO, Berlin · Notifizierte Prüfstelle der Kommission der EU, Brüssel, Kenn-Nr. 1212